

	Θέση κονσόλας			Χαρακτηριστικά								Λήψεις ανά τεμ										Φωτισμός			Χειριστήριο κλήσης αδερφής			Διακόπτες χειρισμού φωτισμού				
												συμφωνα με τις προδιαγραφές υπουργείου Υγείας					Ρευματοδότες				EQ	Λήψεις data RJ45 cat6		Εμμεσος	Νυκτό S	Άμεσος	Χειρισμός			Εμμεσος	Νυκτός	Άμεσος
												O2	Air	Vac	N ₂ O	Air 800	SC	H/Z	ΔΕΗ	UPS	ισοδυναμική Γείωση	Data	Voice				18 W	5W LED	36W ή 58 W			
A/A	Χώρος	ποσότητες	κωδικός διαβούλευσης	Κλίνες (τεμ.)	Μήκος (m)	ανάρτηση	Ράγα επι κονσόλας / επιτοίχια	ικανότητα φόρτισης	αριθμός βραχιώνων στηλών	τραπεζάκια - ράφια	Επιπλέον εξοπλισμός																					
1α	Εντατική - ΜΕΘ	18	522657-5	1	2,5	από την οροφή	2,5	150kg	με έναν βραχίονα η wet and κανέναν βραχίονα η dry πλευρά	1 wet and 2 pc in dry με συρτάρι	δύο κεφαλές σε τρολλευ μία wet με έναν βραχίονα με το σύνολο των αερίων και απο 8 + 8 σούκο και δυο Φ38 και dry με 8+8 σούκο και δυο Φ38 και ένα Φ26	4	4	4				16		16	12	2		1	0	1				Ναι		Ναι
1β	Στήλη Εντατικής		εναλλακτικά 522657-5	1	2,5	από την οροφή	2,5	150kg	με έναν βραχίονα η wet and κανέναν βραχίονα η dry πλευρά	1 wet and 2 pc in dry με συρτάρι	δύο σταθερές κεφαλές τοποθετημένες στις άκρες της κονσόλας μία wet με έναν βραχίονα με το σύνολο των αερίων και απο 8 + 8 σούκο και δυο Φ38 και dry με 8+8 σούκο και δυο Φ38 και ένα Φ26	4	4	4				16		16	12	2		1	0	1				Ναι		Ναι
1γ	Στήλη Εντατικής		εναλλακτικά 522657-5	1	2,5	από την οροφή	2,5	150kg	-	2 στην μία πλευρά and 2 pc στην άλλη πλευρά με συρτάρι	δύο τρόλλευ με δύο Φ38 η κάθε μία	4	4	4				16		16	12	2		1	0	1				Ναι		Ναι
2	Ανάνηψη	32	δεν περιγράφεται	1	1,8	επιτοίχια	ναι και μία επιτοίχια κατα μήκος της κονσόλας	-	-	ένα με συρτάρι	-	2	2	2				4		4	4	1										
3	Προετοιμασία		δεν περιγράφεται	1	1		1					1	1	1	1		1	4		4	2	1										
4	Στήλη Χειρουργού	24	522657-7			από οροφή		300Kg Τηλεσκοπική	2 (1μ+0,90μ)	2 τραπεζάκια μεταβλητου ύψους	σωληνωτά Φ38 για την ανάρτηση οργάνων και άλλων συσκευιών	2	1	2		1	4		4	4	2											
5	Στήλη Αναισθησιολόγου	24	522657-3			από οροφή		450kg Τηλεσκοπική	3 (1μ+0,90μ)	3 τραπεζάκια μεταβλητου ύψους και ένα συρτάρι	σωληνωτά Φ38 για την ανάρτηση οργάνων και άλλων συσκευιών	2	2	1	1		1	4		4	4	2										
6	Στήλη Λαπαροσκοπική	1	522657-8			από οροφή		450kg Τηλεσκοπική	4 (1μ+0,90μ)	5 τραπεζάκια μεταβλητου ύψους και ένα συρτάρι	σωληνωτά Φ38 για την ανάρτηση οργάνων και άλλων συσκευιών	2	2	2	1	1	1		8	3	1											
7	Ράγα ανάρτησης οργάνων επιτοίχια		δεν περιγράφεται			επιτοίχια	1																									
8	Περιμετρική κρεμαστή κονσόλα χειρουργείων πλευρά OPT side A	?	522657-4	1	3,8	σε δύο σημεία κάθε στήλη με ειδικό προφίλ αλουμινίου	ναι			δύο τρολλευ ανάρτησης οργάνων είτε 150 kg είτε 75 kg με δύο ράφια και ένα συρτάρι έκαστο]		2	2	2	1	0	1	8		8	4	1			1							ΝΑΙ
	Περιμετρική κρεμαστή κονσόλα χειρουργείων πλευρά OPT side B			1	3,8		ναι					1	1	1	1	1	1	8		8	4	1			1						ΝΑΙ	
	OPT side C			1	3,8		ναι					1	1	1	1	1	1	8		8	4	1			1						ΝΑΙ	
	OPT side D			1	3,8		ναι					4	4	4				8		8	4	2			1							ΝΑΙ