

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

		Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπές
A.	Γενικά			
1	Είκοσι έξι (26) άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες και προσόντα τα οποία θα αποδεικνύονται, με την κατάθεση στην Υπηρεσία, επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, αδειών κλπ. καθώς και βεβαιώσεων Δημ. Υπηρεσιών			
1.1	Έντεκα (11) Ηλεκτροτεχνίτες ΔΕ, με άδειες Α', Γ', Δ' και ΣΤ'	ΝΑΙ		
1.2	Δύο (2) Ψυκτικοί συντηρητές ΔΕ	ΝΑΙ		
1.3	Τέσσερις (4) Υδραυλικοί συντηρητές ΔΕ	ΝΑΙ		
1.4	Δύο (2) Θερμαστές συντηρητές ΔΕ	ΝΑΙ		
1.5	Έξι (6) Συντηρητές Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΔΕ	ΝΑΙ		
1.6	Ένας (1) Τεχνίτης Σιδήρου-Αλουμινίου ΔΕ	ΝΑΙ		
2	Να τηρεί όλους τους σχετικούς νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, υγεία - ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.	ΝΑΙ		
3	Να πραγματοποιεί επί ποινή αποκλεισμού, όλες τις πληρωμές των εργαζομένων, μέσω τραπεζικού λογαριασμού, για τον οποίο θα πρέπει να δηλωθεί η Τράπεζα, μέσω της οποίας θα γίνονται ο πληρωμές. Θα προσκομίζει τα αντίστοιχα αποδεικτικά κατάθεσης της μισθοδοσίας ενός εκάστου των εργαζομένων, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για την εκκαθάριση - πληρωμή του μήνα που αυτοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους.	ΝΑΙ		
4	Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε τρίτο.	ΝΑΙ		
5	Να χρησιμοποιεί προσωπικό αποδεκτό στο Νοσοκομείο, ειδικευμένο, υγιές, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς εργατικότητας, συνέπειας, ήθους, συμπεριφοράς απέναντι στους τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου, ομοιόμορφης εμφάνισης με την ένδειξη «Τεχνικό Προσωπικό».	ΝΑΙ		

6	Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και να είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν θα προέκυπτε στο προσωπικό του, ή σε άλλα άτομα, εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών.	ΝΑΙ		
7	Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισμένο απ' αυτόν, στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό.	ΝΑΙ		
8	Το Νοσοκομείο δια της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο ανάδοχος ότι είναι ασφαλισμένος.	ΝΑΙ		
9	Να παρέχει στο προσωπικό τις νόμιμες άδειες, αναπαύσεις και να καλύπτει τα κενά από ασθένειες ή αδικαιολόγητε απουσίες για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα, υποχρεώσεων έναντι του Νοσοκομείου.	ΝΑΙ		
10	Να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες.	ΝΑΙ		
11	Το Νοσοκομείο δύναται να μειώσει το προσωπικό του Αναδόχου ή και να διακόψει μονομερώς τη σύμβαση, εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής προσληφθεί μόνιμο τεχνικό προσωπικό. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιηθεί για την μείωση του προσωπικού του ένα (1) μήνα πριν και η μείωση του συμβατικού τιμήματος θα είναι αναλογική.	ΝΑΙ		
12	Το Νοσοκομείο ανάλογα με τις ανάγκες του δύναται, να μεταβάλει την αριθμητική σύνθεση, μεταξύ των Τεχνιτών του Αναδόχου, Θερμαστών ΔΕ και των Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΔΕ, καθώς και μεταξύ Υδραυλικών ΔΕ και Ψυκτικών ΔΕ, χωρίς την αλλαγή του συνολικού αριθμού των Τεχνιτών του Αναδόχου.	ΝΑΙ		
B.	Τεχνικά χαρακτηριστικά			
	Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής:			
1	Να κατατεθεί αναλυτική βεβαίωση τουλάχιστον μιας (1) σύμβασης αντίστοιχης αξίας και βαρύτητας Η/Μ εγκαταστάσεων νοσοκομείου.	ΝΑΙ		
2	Να διαθέτει στο μόνιμο προσωπικό τουλάχιστον ίσο αριθμό εργαζομένων που ζητούνται, αντίστοιχων ειδικοτήτων, και το οποίο να έχει προσληφθεί τουλάχιστον ένα έτη πριν τον διαγωνισμό.	ΝΑΙ		

3	Να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής ότι σε περίπτωση αλλαγής του Νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την μισθοδοσία να καλείται ο ανάδοχος από την Διοίκηση για επαναδιαπραγμάτευση μείωσης της δαπάνης της μισθοδοσίας.	ΝΑΙ		
4	Να διαθέτει ISO 9001/2008 με πεδίο εφαρμογής την τεχνική διαχείριση-υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης να διαθέτει ISO 14001 και ISO 18001. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά επι ποινή αποκλεισμού.	ΝΑΙ		
5	Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε εγκαταστάσεις Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων	ΝΑΙ		
6	Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης τουλάχιστον από τρεις Δημόσιους Οργανισμούς με συναφές αντικείμενο.	ΝΑΙ		
7	Αποδεδειγμένη εμπειρία της εταιρείας τριών (3) ετών σε συναφές αντικείμενο με κατάθεση Βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης από δημόσιο φορέα (Συμβάσεις-Τιμολόγια)	ΝΑΙ		
8	Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών του τεχνικού προσωπικού που θα απασχολήσει ο Ανάδοχος (Λίστα Επιθεώρησης Εργασίας)	ΝΑΙ		
9	Να διαθέτει το τελευταίο εξάμηνο(από την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού) στην δύναμη της εταιρίας τεχνικό προσωπικό των ζητούμενων ειδικοτήτων κατ'ελάχιστον τον ζητούμενο αριθμό.Επι ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί σχεική κατάσταση Επιθεώρησης Εργασίας .	ΝΑΙ		
10	ΜΕΕΤ Α2 στα Ηλεκτρομηχανολογικά επι ποινή αποκλεισμού	ΝΑΙ		
11	Κύκλο Εργασιών του υποψηφίου να είναι κατά την τελευταία τριετία 2.000.000.000€/έτος τουλάχιστον.	ΝΑΙ		
Υποχρεώσεις Αναδόχου				
Ι. Ηλεκτροτεχνίτες ΔΕ (11 άτομα):				
1	Οι Ηλεκτροτεχνίτες, απαραίτητως θα είναι κάτοχοι αδειών Α΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ ειδικότητας, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.	ΝΑΙ		
<u>ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ</u> (ενδεικτικά) Ηλεκτροτεχνιτών:				
1	Επίβλεψη λειτουργίας — προληπτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών αναβαθμίσεις — ανακαινίσεις — μετατροπές και επεκτάσεις εγκατάστασης.	ΝΑΙ		
Α. ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ:				
1	Πίνακες διανομής χαμηλής τάσης ΔΕΗ.	ΝΑΙ		

2	Πίνακες διανομής χαμηλής τάσης Η/Ζ	ΝΑΙ		
3	Πίνακες διανομής χαμηλής τάσης UPS.	ΝΑΙ		
4	Ηλεκτρικά δίκτυα και καταναλώσεις φωτισμού και κίνησης.	ΝΑΙ		
5	Πίνακες και κυκλώματα Αυτοματισμού.	ΝΑΙ		
6	Υποσταθμών Μέσης Τάσης:	ΝΑΙ		
7	Χώρος κυψελών ΔΕΗ (ΣΤ').	ΝΑΙ		
8	Κυψέλες διανομής Μέσης Τάσης (ΣΤ').	ΝΑΙ		
9	Μετασχηματιστές με βοηθητικά συστήματα ασφαλείας.	ΝΑΙ		
10	Συστήματα διόρθωσης συνφ.	ΝΑΙ		
11	Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ)	ΝΑΙ		
12	Πίνακες αυτοματισμών Η/Ζ.	ΝΑΙ		
13	Συστήματα παραλληλισμού Η/Ζ.	ΝΑΙ		
14	Συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS).	ΝΑΙ		
15	Μονάδες κεντρικού ελέγχου - B.M.S.	ΝΑΙ		
B.	ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ:			
1	Τηλεφωνικά κέντρα.	ΝΑΙ		
2	Κατανεμητές. Τ/Φ	ΝΑΙ		
3	Δίκτυα εσωτερικά και αστικά. Τ/Φ	ΝΑΙ		
4	Τηλεφωνικές συσκευές.	ΝΑΙ		
5	Τηλεφωνικές εγκαταστάσεις.	ΝΑΙ		
6	Ενδοσυνεννόηση ενδοεπικοινωνία.	ΝΑΙ		
7	Ηλεκτρικά ωρολόγια.	ΝΑΙ		
8	Τηλεόραση (κεραίες, δίκτυα).	ΝΑΙ		
9	Συστήματα Συναγερμού Ασφαλείας.	ΝΑΙ		
10	Συστήματα Πυρανίχνευσης:	ΝΑΙ		
11	Σημειώνεται ότι η συντήρηση των εγκαταστάσεων των Ανελκυστήρων είναι εκτός των υποχρεώσεων των ηλεκτροτεχνιτών με άδεια Δ' ειδικότητας, οι οποίοι όμως είναι εκπαιδευμένοι και για τους αναγκαίους απεγκλωβισμούς ΚΑΙ ΘΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ.	ΝΑΙ		
II.	Ψυκτικοί ΔΕ (2 άτομα):			
	Οι Ψυκτικοί ΔΕ, απαραιτήτως θα είναι κάτοχοι αδειών, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων fan coil & split.	ΝΑΙ		
	<u>ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ</u> (ενδεικτικά) Ψυκτικών			
A.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ FAN COIL			

1	Χημικός καθορισμός στοιχείων.	ΝΑΙ		
2	Αντικατάσταση φίλτρων fan coil.	ΝΑΙ		
3	Έλεγχο αποχετεύσεων fan coil.	ΝΑΙ		
4	Έλεγχος και αποκατάσταση λειτουργίας των fan coil.	ΝΑΙ		
5	Μόνωση των σωληνώσεων ή τμημάτων αυτών.	ΝΑΙ		
6	Καθορισμός της σκάφης συμπυκνωμάτων και της αποχέτευσης.	ΝΑΙ		
7	Έλεγχος καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων των ανεμιστήρων.	ΝΑΙ		
8	Έλεγχος θερμοστατών, επισκευή αυτών αντικατάσταση εάν χρειάζεται.	ΝΑΙ		
9	Έλεγχος μονάδων προσαγωγής –απαγωγής	ΝΑΙ		
10	Έλεγχος ιμάντων και αντικατάσταση αυτών εάν χρειάζεται.	ΝΑΙ		
B.	ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - Κ.Κ.Μ. & FS			
1.1	Θα συντηρούνται και θα καθαρίζονται όλα τα κλιματιστικά μηχανήματα ανεξαρτήτως, δυο φορές το χρόνο.	ΝΑΙ		
1.2	Θα πλένονται τα φίλτρα και τα στοιχεία, θα μετρούνται οι πιέσεις τους και οι καταναλώσεις τους.	ΝΑΙ		
2	Ειδικά για τις Κ.Κ.Μ, τις καναλάτες μονάδες και τους ανεμιστήρες αερισμού και εξαερισμού, θα ελέγχονται επιπροσθέτως η κατάσταση των ιμάντων και των φίλτρων ειδικού τύπου (σακκόφιλτρα, απόλυτα φίλτρα, κ.ά.) ώστε να υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση όταν χρήζουν αντικατάστασης.	ΝΑΙ		
3	Για κάθε σώμα fan coil, κλιματιστικό μηχάνημα, ανεμιστήρα και οποιαδήποτε συσκευή ελέγχεται, συντηρείται ή επισκευάζεται θα συντάσσεται ειδικό φύλλο ελέγχου με λεπτομερή αναγραφή των στοιχείων του μηχανήματος, της βλάβης, της εργασίας αποκατάστασης, της διάρκειας της παρέμβασης και τα στοιχεία του αρμόδιου τεχνικού.	ΝΑΙ		
III.	Υδραυλικοί ΔΕ (4 άτομα):			

1	Οι Υδραυλικοί ΔΕ, απαραιτήτως θα είναι κάτοχοι αδειών (απαραιτήτως, ένας εξ αυτών πρέπει να διαθέτει άδεια Θερμουδραυλικού), με αποδεδειγμένη εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση, υδραυλικών εγκαταστάσεων, οι οποίοι, ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα τους, θα συνεργάζονται ειδικότερα κατά την θερινή περίοδο, με τους Ψυκτικούς για την συντήρηση των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων fan coil & split.	ΝΑΙ		
IV.	Θερμαστές ΔΕ (2 άτομα):			
1	Οι Θερμαστές ΔΕ, απαραιτήτως θα είναι κάτοχοι αδειών, με αποδεδειγμένη εμπειρία στον έλεγχο και συντήρηση, του εξοπλισμού Λεβητοστασίου.	ΝΑΙ		
V.	Συντηρητής Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΔΕ (6 άτομα):			
1	Ο Συντηρητής Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων ΔΕ (Πρακτικός Μηχανικός), απαραιτήτως θα είναι κάτοχος σχετικής άδειας, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση, μηχανών, μηχανημάτων κλπ.	ΝΑΙ		
VI.	Τεχνίτης Σιδήρου - Αλουμινίου ΔΕ (1 άτομο):			
1	Ο Τεχνίτης Σιδήρου - Αλουμινίου ΔΕ, απαραιτήτως θα είναι κάτοχος σχετικής άδειας, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην επισκευή και συντήρηση, σιδηρών	ΝΑΙ		
2	Οι Τεχνικοί ΔΕ του Αναδόχου, θα είναι επιφορτισμένοι με την φροντίδα της καλής λειτουργίας όλου του Η/Μ εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος, την επισκευή και συντήρηση όλων των συσκευών και μηχανημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο Π.Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», είτε εντός των κτιρίων που λειτουργούν είτε εκτός αυτών.	ΝΑΙ		

3	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει το προσωπικό του (τεχνίτες), όλες τις ημέρες του μήνα / χρόνου, από 06.00 έως 23.00, σε ωράριο και βάρδιες ανάλογα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης.	ΝΑΙ		
	Το προσωπικό του Ανάδοχου, πρέπει να διαθέτει, 3 ετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (η οποία θα προκύπτει από επίσημα σχετικά έγγραφα), σε Η/Μ Βιομηχανικές εγκαταστάσεις (θα εκτιμηθεί σε Νοσοκομειακές εγκαταστάσεις).	ΝΑΙ		
<u>Άλλες υποχρεώσεις:</u>				
A.	Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού του στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα ισχύος της Σύμβασης.	ΝΑΙ		
B.	Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να:			
1.1	Υποβάλλει το πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού του για έγκριση, στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.	ΝΑΙ		
1.2	Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται προσωπικό για εργασία πέραν του θώρου σε καθημερινή βάση.	ΝΑΙ		
1.3	Προσκομίζει επικυρωμένα αντίγραφα δικαιολογητικών, των απασχολούμενων σ' αυτόν, σε περίπτωση αιτήματος της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.	ΝΑΙ		
1.3.1	Καθ' όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης τηρείται από τον Ανάδοχο ημερολόγιο εργασιών (αριθμημένο και θεωρημένο από την ΔΤΥ του Νοσοκομείου) στο οποίο εγγράφεται καθημερινώς κάθε συμβάν και κάθε εργασία.	ΝΑΙ		
1.3.2	Καταχωρούνται όλες οι παρατηρούμενες βλάβες και ανωμαλίες καθώς και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών, οι εργασίες προληπτικής συντήρησης.			
1.3.3	Το ημερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο του Αναδόχου και αντίγραφο παραδίδεται κάθε εβδομάδα στην Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.			

1.4	Παραδίδει καθημερινά στην Τεχνική Υπηρεσία, αναφορά με τα προβλήματα που εμφανίσθηκαν στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, καθώς και τον τρόπο που αυτά αντιμετωπίστηκαν.	ΝΑΙ		
1.5	Εφοδιάσει το προσωπικό του, με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.	ΝΑΙ		
1.6	Να απομακρύνει από το Νοσοκομείο αμέσως κάθε μέλος του προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιαδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο χωρίς την συγκατάθεση του Νοσοκομείου.	ΝΑΙ		
1.7	Να τηρεί όλους τους σχετικούς Νόμους για την εργασία (εργατική Νομοθεσία), τις αμοιβές, ωράρια εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις όρους, υγεία - ασφάλεια εργατών κ.λ.π. και θα ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές.	ΝΑΙ		
1.8	Να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς και προς κάθε τρίτο.	ΝΑΙ		
1.9	Να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το τεχνικό προσωπικό που είναι ασφαλισμένο απ' αυτόν, στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο ή Οργανισμό. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύει σε εργαζόμενο του αναδόχου να εργασθεί, εάν δεν αποδείξει ο Ανάδοχος ότι είναι ασφαλισμένος.	ΝΑΙ		
Συνεργασία των Συμβαλλομένων μερών				
1.	Το προσωπικό του αναδόχου μαζί με το μόνιμο τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου θα αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων και του αντίστοιχου εξοπλισμού.	ΝΑΙ		

2.	Η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα μπορεί αιτιολογημένα να απομακρύνει προσωπικό του αναδόχου, εάν αυτό δημιουργεί προβλήματα ή κριθεί ακατάλληλο για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.	ΝΑΙ		
3.	Όλα τα απαιτούμενα αναλώσιμα και μη υλικά συντήρησης (λαμπτήρες, φίλτρα, εξαρτήματα κ.λ.π.), θα προμηθεύονται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του Νοσοκομείου.	ΝΑΙ		
Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου				
1	Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο — επίβλεψη λειτουργίας προληπτικής συντήρησης και την αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω, του Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ κατά την διάρκεια της παρεχόμενης από αυτόν υπηρεσίας.	ΝΑΙ		
2	Κατά την διάρκεια της βάρδιας ή των εργασιών συντήρησης — επισκευής θα δηλώνεται ο διπλωματούχος / πτυχιούχος ηλεκτρολόγος — μηχανολόγος του, που θα έχει την υψηλή εποπτεία και θα έχει την ευθύνη και σε συνεργασία με την Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας της επίβλεψης και της επί τόπου καθοδήγησης θα έχει επιπλέον την ευθύνη της υπογραφής του καλώς έχει των εργασιών και των εγκαταστάσεων που ασχολούνται οι τεχνικοί του ανάδοχου.	ΝΑΙ		
3	Σε περίπτωση που τεχνίτης του Αναδόχου προβεί ή συμμετέχει σε μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης, οφείλει να ενημερώνει την Διεύθυνση της Τεχνικής Υπηρεσίας και να παραδίδει σχέδιο στο οποίο να απεικονίζονται οι τροποποιήσεις με υπογραφή του Διπλωματούχου Μηχανικού Ηλεκτρολόγου - Μηχανολόγου του Αναδόχου.	ΝΑΙ		
Ατυχήματα και Ζημιές στο Εργατικό Προσωπικό				
1	Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προκληθεί από εργατικό ατύχημα σε Μηχανικούς, Εργοδηγούς, Τεχνίτες, Εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί.	ΝΑΙ		

2	Είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει το Νοσοκομείο από κάθε πληρωμή γι' αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές εκτός αν η ζημιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητα του Νοσοκομείου, των αντιπροσώπων του ή των υπαλλήλων του.	ΝΑΙ		
Ασφάλιση Εργατικού και Υπαλληλικού Προσωπικού				
1	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση με το έργο. Για τις αναγκαίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο Ανάδοχος και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του.	ΝΑΙ		
2	<u>Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την απαρένγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρου όρου θα καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο.</u> (αρ.πρ. 31262/16-11-06 του Υπουργείου Απασχ & Κοιν. Προστασίας που αφορά την αρ. 30440/8-5-2006 συμπλ. Εγκυκλίου).	ΝΑΙ		