

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Της 73^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός – Πολυκλινική» στις 17-9-2025

ΘΕΜΑ 41^ο Ε.Η.Δ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 328/2025 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 223.000€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ από το ΠΠΥΥ2025 (Τμήμα Ι).

Τίθεται υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αριθμ. πρωτ. 11/07/1830/28973/2-07-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας, σχετική με το παραπάνω θέμα, η οποία αναφέρει :

Όσον αφορά το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την αριθμ. 18711/03-05-2023 Απόφαση Διοικητή της 1ης ΥΠΕ εγκρίθηκε έκτακτη οικονομική επιχορήγηση ποσού 223.000,00€ στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» για την προμήθεια κεντρικού εξοπλισμού αναβάθμισης δικτύου, εξοπλισμού ορόφων και απαραίτητων εργασιών, εις βάρος του προϋπολογισμού της 1^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους (ΚΑΕ 2329). Η εκταμίευση της επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή των συμβάσεων προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού.
2. Με την αριθμ. 11 Απόφαση της 1^{ης} Συν./18-7-2024 το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου αποφάσισε: α) Την σκοπιμότητα αντικατάστασης του συνολικού δικτυακού εξοπλισμού, αξίας 223.000 € (με Φ.Π.Α) με τις κατάλληλες διαδικασίες περί προμηθειών, ώστε να χορηγηθεί στο Νοσοκομείο η έκτακτη οικονομική επιχορήγηση μέσω της 1^{ης} ΥΠΕ με χρήση του ΚΑΕ 9579. β) Την σκοπιμότητα της αντικατάστασης του εξοπλισμού οπτικής καλωδίωσης του Νοσοκομείου και τη κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης ύψους 70.000 € (με ΦΠΑ) , σε βάρος του ΚΑΕ 0889 του

προυπολογισμού. Γ) Τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές. Δ) Την ταυτόχρονη υλοποίηση – ακολουθία των διαδικασιών ώστε ο εξοπλισμός να εγκατασταθεί και να παραμετροποιηθεί ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του νέου δικτύου οπτικών ινών.

3. Με την υπ' αριθμ. 2 Απόφαση της 44^{ης} Συνεδρίασης της 5-3-2025 (ΑΔΑ:ΕΞΧ94690ΩΧ-Φ5Κ) το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών για το έτος 2025- Πιστώσεις έτους 2025, 2026, 2027 & 2028 (ΤΜΗΜΑ Ι) , στον οποίο περιλαμβάνεται και η **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 223.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΚΑΕ 9579.
4. Με την υπ' αριθμ. 28 Απόφαση της 61^{ης} Συνεδρίασης της 5-3-2025 (ΑΔΑ:ΕΞΧ94690ΩΧ-Φ5Κ) το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Τεύχος Διακήρυξης για τη διενέργεια του αριθμ. 328/2025 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 223.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από το Προγραμμα ΠΠΥΥ2025- Τμήμα Ι που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9579.
5. Η με αριθμ. 328/2025 προκήρυξη του διαγωνισμού αναρτήθηκε στη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Νοσοκομείου στις 8/9/2025, με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 10/10/2025 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έχει οριστεί για τις 16/10/2025 και ώρα 10:00πμ
6. Στις 16-9-2025 με έγγραφο της η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών αναφέρει τα ακόλουθα: «Στην διακήρυξη αριθμ. 328/2025 στις τεχνικές προδιαγραφές για **Μεταγωγείς Επιπέδου Κορμού (Core Layer)** στην **παράγραφο Χαρακτηριστικά Διαμεταγωγής για τον παραδοτέο τύπο access switch** και συγκεκριμένα στα χαρακτηριστικά 2.2 και 2.3 σελ.66,

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 8 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 GB

Έγινε λάθος εκ παραδρομής. **Οι σωστές προδιαγραφές είναι**

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 4 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 MB

Επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές για Μεταγωγείς Επιπέδου Διανομής (Distribution Layer) (τμχ.2) στην παράγραφο Χαρακτηριστικά Διαμεταγωγής για τον παραδοτέο τύπο access switch και συγκεκριμένα στα χαρακτηριστικά 2.2 και 2.3 σελ.70

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 8 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 GB

έγινε λάθος εκ παραδρομής. **Οι σωστές προδιαγραφές είναι**

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 4 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 MB

παρακαλούμε, όπως γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο Τεύχος της σχετικής Διακήρυξης.»

1. Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

εισηγείται

Την τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών του αριθμ. 328/2025 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 223.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από το Προγραμμα ΠΠΥΥ2025- Τμήμα Ι που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9579 ως ακολούθως:

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 8 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 GB

Έγινε λάθος εκ παραδρομής. **Οι σωστές προδιαγραφές είναι**

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 4 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 MB

Επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές για Μεταγωγείς Επιπέδου Διανομής (Distribution Layer) (τμχ.2) στην παράγραφο Χαρακτηριστικά Διαμεταγωγής για τον παραδοτέο τύπο access switch και συγκεκριμένα στα χαρακτηριστικά 2.2 και 2.3 σελ.70

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 8 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 GB

έγινε λάθος εκ παραδρομής. **Οι σωστές προδιαγραφές είναι**

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 4 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 MB

Παρακαλούμε για δική σας απόφαση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Π. ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Την αριθμ. 18711/03-05-2023 Απόφαση Διοικητή της 1ης ΥΠΕ , με την οποία εγκρίθηκε έκτακτη οικονομική επιχορήγηση ποσού 223.000,00€ στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» για την προμήθεια κεντρικού εξοπλισμού αναβάθμισης δικτύου, εξοπλισμού ορόφων και απαραίτητων εργασιών, εις βάρος του προϋπολογισμού της 1^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού έτους (ΚΑΕ 2329).
3. Την αριθμ. 11 απόφαση της 1^{ης} Συν. Δ.Σ. 18-7-2025 με την οποία αποφασίσθηκε -εγκρίθηκε α) η σκοπιμότητα αντικατάστασης του συνολικού δικτυακού εξοπλισμού, αξίας 223.000 € , β) η σκοπιμότητα της αντικατάστασης του εξοπλισμού οπτικής

καλωδίωσης του Νοσοκομείου και η κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης ύψους 70.000 € (με ΦΠΑ) , σε βάρος του ΚΑΕ 0889 του προϋπολογισμού.γ) οι συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και δ) η ταυτόχρονη υλοποίηση – ακολουθία των διαδικασιών ώστε ο εξοπλισμός να εγκατασταθεί και να παραμετροποιηθεί ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του νέου δικτύου οπτικών ινών.

4. Την υπ' αριθμ. 2 Απόφαση της 44^{ης} Συνεδρίασης της 5-3-2025 (ΑΔΑ:ΕΞΧ94690ΩΧ-Φ5Κ) με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών & Υπηρεσιών για το έτος 2025- Πιστώσεις έτους 2025, 2026, 2027 & 2028 (ΤΜΗΜΑ Ι) , στον οποίο περιλαμβάνεται και η **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ.**
 5. Την υπ' αριθμ. 28 Απόφαση της 61^{ης} Συνεδρίασης της 5-3-2025 (ΑΔΑ:ΕΞΧ94690ΩΧ-Φ5Κ)με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το Τεύχος Διακήρυξης για τη διενέργεια του αριθμ. 328/2025 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ**
 6. Την με αριθμ. 328/2025 προκήρυξη του διαγωνισμού η οποία αναρτήθηκε στη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο ΚΗΜΔΗΣ, στο ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Νοσοκομείου στις 8/9/2025,
 7. Το από 16-9-2025 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών
 8. Την κείμενη νομοθεσία
- μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών του, **ομόφωνα**

αποφασίζει – εγκρίνει :

1. Την τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών του αριθμ. 328/2025 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ**

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΝΠΔΔ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 223.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από το Προγραμμα ΠΠΥΥ2025- Τμήμα Ι που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9579 ως ακολούθως:

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 8 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 GB

Έγινε λάθος εκ παραδρομής. **Οι σωστές προδιαγραφές είναι**

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 4 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 MB

Επίσης στις τεχνικές προδιαγραφές για Μεταγωγείς Επιπέδου Διανομής (Distribution Layer) (τμχ.2) στην παράγραφο Χαρακτηριστικά Διαμεταγωγής για τον παραδοτέο τύπο access switch και συγκεκριμένα στα χαρακτηριστικά 2.2 και 2.3 σελ.70

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 8 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 GB

έγινε λάθος εκ παραδρομής. **Οι σωστές προδιαγραφές είναι**

2.2	Μέγεθος εγκατεστημένης μνήμης RAM μεταγωγέα τουλάχιστον 4 GB.
2.3	Μέγεθος μνήμης μόνιμης flash για κάθε μεταγωγό να είναι τουλάχιστον 64 MB

2. Την ανάρτηση της απόφασης στο Διαδίκτυο.

3. Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα Προμηθειών να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν.Α. « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2025

Γεωργία Κανέλλου-Κοντογιάννη
Γραμματέας Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Αναπλ. Διοικητή
Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
Διευθυντή Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας
Διευθύντρια Τεχνικής Υπηρεσίας
Υποδιεύθυνση Διοικητικού
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Τμήμα Οικονομικό
Τμήμα Προμηθειών

